EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 25589

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.262427/2026-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha Natural; Categorias: A, S, C - Tipo B (Desenho Curvo); Classe: 2; Tensão de uso: 17000 V. Tensão de ensaio: 20000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	500.002.000.02 - Tam P / 500.002.001.02 - Tam M / 500.002.002.02 - Tam G.
Validade do CA	31/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ORION S.A.
CNPJ	61.082.863/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60984:2014
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-6

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 17000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho: a. Categorias A, S, Cb. Classe 2 (tensão máxima de uso de 17000 V) para IEC 60984:2014IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online