

Certificado de Aprovação — CA Nº 27726

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.113521/2022-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA CONDUTIVA
Descrição	Conjunto completo de vestimenta condutiva, confeccionada em microfibras de Aramida e filamentos de Fibra Metalizada (Prata), com fechamentos através do botões de pressão, zíper e velcro. O tecido que compõe cada peça da vestimenta é constituída de 65% de Aramida e 35% de Fibras Metalizadas. Classe 1 - linhas de transmissão de alta tensão e subestações para a classe de tensão de até 800kV CA e $\pm$ 600kV CC com as referências RC402-0533/C; RC402-0534/C; RC402-0535/C composta de calça, jaqueta, luvas (FLV30623-1), meias (FLV30622-1) e bolsa de acondicionamento. Classe 2 - linhas de transmissão de alta tensão e subestações para a classe de tensão de até 1000 kV CA e $\pm$ 800kV CC com as referências FLV29842-4; FLV29842-1; FLV29842-2 respectivamente tamanhos médio, grande e extragrande composta de calça, jaqueta, luvas (FLV30623-1), meias (FLV30622-1), protetor facial condutivo (FLV29842-3) e bolsa de acondicionamento.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	Classe 1 - tensão de até 800kV CA e $\pm$ 600kV CC / Classe 2 - tensão de até 1000 kV CA e $\pm$ 800kV CC
Validade do CA	13/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	RITZ FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ	14.084.715/0001-84
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	NBR IEC 60895/2002 IT.019.004 REV 05
Cores	Cinza

Laudo Técnico

Laboratório	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE REALIZADA NO EXTERIOR
Nº Laudo	21007822 - 21008100

Restrições e Observações

Observação: 1) TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 800 kV CA e 600 kV CC2) TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 1000 kV CA e 800 kV CC3) Laudos emitidos por RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE S.P.A. (Itália).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online