

## Certificado de Aprovação — CA Nº 29772

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.225713/2024-89

## Equipamento de Proteção Individual

|                |                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA                                                                                                                    |
| Descrição      | Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 410mm. Categorias: R, C. Classe: 3. Resistência de: 30000V. Tensão de uso: 26500V. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                       |
| Marcação do CA | No dorso.                                                                                                                                    |
| Referência     | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 26500V.                                                                                                  |
| Validade do CA | 01/10/2029                                                                                                                                   |

## Fabricante / Importador

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Empresa  | ORION S.A.         |
| CNPJ     | 61.082.863/0001-40 |
| Natureza | Nacional           |

## Informações Técnicas

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | IEC 60903:2014 |
| Cores         | Preta.         |

## Laudo Técnico

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX |
| Nº Laudo    | Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00010-40-5                        |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26500V

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)