Certificado de Aprovação — CA Nº 29775

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.271202/2025-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 0. Resistência de: 5000V. Tensão de uso: 1000V.Tamanho: Tamanho: 7; 7½; 8; 8½; 9; 9½; 10; 10½; 11; 11½ e 12.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No dorso do punho.
Referência	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 1000V.
Validade do CA	01/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ORION S.A.
CNPJ	61.082.863/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Tamanhos	Tamanho: 7; 7½; 8; 8½; 9; 9½; 10; 10½; 11; 11½ e 12
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00010-40-2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online