EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 30892

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.214998/2023-64

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CAPUZ OU BALACLAVA |
| **Descrição** | Balaclava de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Balaclava Cedrotech FR |
| **Validade do CA** | 13/01/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | POLO ART UNIFORMES LTDA |
| **CNPJ** | 09.661.923/0001-69 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 86.906; 86.129; 86.130 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:01 | epicheck.com.br**

Verificar online