

Certificado de Aprovação — CA Nº 31976

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.243314/2024-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em tecido malha interlock, estilo 1852FM, 100% algodão, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela empresa Antex Matchmaster INC, com gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (237 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta parte interna
Referência	Balaclava Interlock - BLC220-100- 1 camada
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F1959/F1959M-14
---------------	----------------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	88.358; 88.368; 88.369

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)