

Certificado de Aprovação — CA Nº 33400

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.262461/2026-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha Natural, Categorias: A, S, C- Tipo B (Desenho Curvo). Comprimento: 670mm. Classe: 4. Uso: 36000 V. Ensaio: 40000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	500.004.001.01 - Tam M / 500.004.002.01 - Tam G.
Validade do CA	31/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ORION S.A.
CNPJ	61.082.863/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60984:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-10

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 4" (tensão máxima de uso de 40.000 V) para ISO 10623:1989. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)