EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 34603

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.114081/2021-13

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido estilo Vênus FR, sarja 3x1, 88% algodão e 12% poliamida, ATPV de 8,2 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 6,8 oz/yd² (230 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | WW 22. |
| **Validade do CA** | 09/09/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | WW UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| **CNPJ** | 25.481.094/0001-99 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 84.832; 85.302; 85.303. |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br**

Verificar online