

## Certificado de Aprovação — CA Nº 35039

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.265344/2024-80

## Equipamento de Proteção Individual

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | MANGA ISOLANTE DE BORRACHA                                                                                                                         |
| Descrição      | Manga de segurança isolante de borracha natural, tipo I, halogenada por cloração, fabricação por imersão (amarela e preta) ou por molde (amarela). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                 |
| Marcação do CA | No punho.                                                                                                                                          |
| Referência     | D1RYB-EC / D1LYB-EC (Amarela com preto); 1RY / 1LY (Amarela)                                                                                       |
| Validade do CA | 02/07/2029                                                                                                                                         |

## Fabricante / Importador

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Empresa  | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA |
| CNPJ     | 61.353.199/0001-26             |
| Natureza | Importado                      |

## Informações Técnicas

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Norma Técnica | ABNT NBR 10623:1989    |
| Cores         | Amarela/preta; Amarela |

## Laudo Técnico

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Laboratório | ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA |
| Nº Laudo    | RAE 23090424                                              |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7500V

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Tipo I (Não resistente ao ozônio) e "Classe 1" (Tensão máxima de uso de 7.500V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)