EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 35860

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206747/2025-56

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural; Comprimento: 14"; Categorias: A, H, Z, C; Classe: 00 - Resistência de: 500 V. Tamanhos: 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Diretamente no produto
Referência	0735201205397 - 0735201205458 - 0735201205519 - 0735201205571 - 0735201205274 - 0735201205335 - 0735201205632 - 0735201205694 - 0735201205755.
Validade do CA	30/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ	17.341.438/0001-36
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Tamanhos	8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00008-36-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 00: 500 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online