

Certificado de Aprovação — CA Nº 35862

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206762/2025-02

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural- Cor: Preto- Tamanho: 10,5- Comprimento: 14"- Categorias: A, H, Z, C- Classe: 2 - Resistência de: 17000 V- Tensão de ensaio 20000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No punho.
Referência	0735201205427, 0735201205489, 0735201205540, 0735201205601, 0735201205304, 0735201205366, 0735201205663, 0735201205724, 0735201205786.
Validade do CA	30/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ	17.341.438/0001-36
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Tamanhos	10,5- Comprimento: 14"- Categorias: A, H, Z, C- Classe: 2 - Resistência de: 17000 V- Tensão de ensaio 20000V
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LIB/ICEPEX-N 00008-36-4

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 02: 17000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:48 | epicheck.com.br



Verificar online