

Certificado de Aprovação — CA Nº 35863

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206753/2025-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural; Comprimento: 14"; Categorias: A, H, Z, C; Classe: 0. Resistência de: 1000 V. Tamanhos: 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Diretamente no produto
Referência	0735201205403 - 0735201205465 - 0735201205526 - 0735201205588 - 0735201205281 - 0735201205342 - 0735201205649 - 0735201205700 - 0735201205762.
Validade do CA	30/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ	17.341.438/0001-36
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Tamanhos	8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00008-36-2

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)