

Certificado de Aprovação — CA Nº 37754

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.221712/2026-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha Natural - Categorias: A, H, Z, C- Tipo B (Desenho Curvo)- Classe: 1 - Tensão de Uso: 7.500 V- Tensão de Ensaio: 10.000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na região do ombro.
Referência	500.001.001.02 - Tam M / 500.001.002.02 - Tam G.
Validade do CA	31/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ORION S.A.
CNPJ	61.082.863/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60984:2014
Cores	Laranja

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-MIB/ICEPEX-N 00002-40-1

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7.500 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve os seguintes resultados de níveis de desempenho, conforme definido na IEC 60984: a) tipo B (desenho curvo); b) resistente a ácido (categoria A), óleo (categoria H), Ozônio (categoria Z) e temperaturas extremamente baixas (categoria C), conforme; c) classe 1 (tensão máxima de uso de 7.500). IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)