

Certificado de Aprovação — CA Nº 37923

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206214/2025-74

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, sem faixa retrorrefletiva, confeccionado em uma camada de tecido retardante a chamas Nomex® Essential Arc (Protera®), com composição 62% modacrílico 36% aramidas 2% fibra antiestática e gramatura nominal de 220g/m², fabricado pela empresa Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda. (Dupont), com ATPV de 11cal/cm². Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família. Essas variações podem ocorrer quanto ao tipo de fechamento frontal (por zíper, velcro, botão ou zíper + velcro); no tipo de gola (tradicional – social ou tipo padre com velcro); no tipo de punhos (com ou sem elástico, com ou sem botão, com ou sem velcro); no tipo de bainha para jaqueta (com elástico); na presença ou ausência de bolsos (confeccionados no mesmo tecido), na cor do tecido e nos tamanhos. Tamanhos: 1 (38), 2 (42), 3 (46), 4 (50), 5(54), 6 (58), 7 (62), 8 (66), 9(70), 10 (74), 11 (78), 12 (82).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Camisa de segurança - SPR650Z ; Jaqueta de Segurança - JPR650Z
Validade do CA	16/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Tamanhos	1 (38), 2 (42), 3 (46), 4 (50), 5(54), 6 (58), 7 (62), 8 (66), 9(70), 10 (74), 11 (78), 12 (82)
Cores	Laranja, Azul claro, Azul Royal, Azul Marinho, Verde claro e Cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VTM-INNOVA-00001-5

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B1 C1 DX EX F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VI) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online