

Certificado de Aprovação — CA Nº 38019

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207197/2024-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de proteção do tronco, com faixa refletiva, confeccionada com uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% algodão, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal 290g/m². ATPV 11 cal/cm². Este EPI pode variar no código/ modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de gola, se social, esporte ou tipo fórmula 1; no fechamento da vista e punhos se por botões, fecho de contato (velcro), zíper ou elástico; se com ou sem bolso ou reforços desde que no mesmo tecido; na faixa refletiva posição e cor (prata, amarela e prata ou laranja e prata). Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG e Sob Medida).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CANISA CEDROTECH FR.
Validade do CA	25/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	WINNER INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CNPJ	02.750.197/0002-92
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, XGG, EXGG e Sob Medida)
Cores	Amarela, azul médio, azul royal, bege, branca, caqui, cinza claro, cinza médio, laranja, preta, verde e vermelha)

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 010585-02/2024

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online