

Certificado de Aprovação — CA Nº 38041

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.224958/2024-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética - Comprimento: 410mm - Categorias: A, H, C. Classe: 4. Resistência de: 40000V. Tensão de uso: 36000V .
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No dorso do punho.
Referência	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 36000V
Validade do CA	01/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ORION S.A.
CNPJ	61.082.863/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LIB/ICEPEX-N 00010-40-12

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)