

Certificado de Aprovação — CA Nº 38104

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207436/2024-23

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural, Classe 0. Comprimento: 14". Categorias: A, H, Z, C. Resistência: 1000V. Tensão de ensaio: 5.000 V - Fabricado por imersão. Tamanhos: 7 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12. Marca: NOVAX.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	KLI.LVBCL0
Validade do CA	29/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	17.332.437/0001-25
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Tamanhos	7 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00013-25-2

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1.000V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)