Certificado de Aprovação — CA Nº 38399

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.211618/2023-30

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva de segurança isolante de borracha, classe 0, tipo I, comprimento 14". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No dorso do punho
Referência	ELSA 0
Validade do CA	06/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	ELSA TECNOLOGIA DE PROTECAO ELETRICA LTDA.
CNPJ	23.108.158/0002-66
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10624:1989
Cores	Preta/Incolor

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0005 - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT Certificadora
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº 232.009/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE "0": 1000V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 486, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021.II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online