

Certificado de Aprovação — CA Nº 39046

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207082/2024-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva isolante de borracha natural. Comprimento: 356 mm - Categorias: A, H, Z, C - Classe: 1 - Resistência de: 7500 V - Tensão de ensaio 10000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	E114B/ NG114B (preta); E114YB/ NG114YB (amarela com preta)
Validade do CA	12/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta; Amarela com preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificados de Conformidade nºs CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-5; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-6

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)