

**Certificado de Aprovação — CA Nº 39049**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207091/2024-16

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA                                                                                                                     |
| Descrição      | Luva isolante de borracha natural. Categorias: A, H, Z, C. Classe: 4. Comprimento: 406 mm. Resistência de: 36000 V - Tensão de ensaio 40000V. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                        |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                  |
| Referência     | E416B/ NG416B (Preta); E416RB/ NG416RB (Vermelha com preta);E416YB/ NG416YB (Amarela com preta)                                               |
| Validade do CA | 12/11/2029                                                                                                                                    |

**Fabricante / Importador**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Empresa  | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA |
| CNPJ     | 61.353.199/0001-26             |
| Natureza | Importado                      |

**Informações Técnicas**

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Norma Técnica | IEC 60903:2014                               |
| Cores         | Preta; Vermelha com preta; Amarela com preta |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX                                        |
| Nº Laudo    | Certificados de Conformidade: CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-11; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-12; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-13. |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)