EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 39049

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.207091/2024-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva isolante de borracha natural. Categorias: A, H, Z, C. Classe: 4. Comprimento: 406 mm. Resistência de: 36000 V - Tensão de ensaio 40000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	E416B/ NG416B (Preta); E416RB/ NG416RB (Vermelha com preta);E416YB/ NG416YB (Amarela com preta)
Validade do CA	12/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta; Vermelha com preta; Amarela com preta

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificados de Conformidade: CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-11; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-12; CE-LIB/ICEPEX-I 00011-26-13.

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online