

Certificado de Aprovação — CA Nº 39088

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.110719/2023-92

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV de 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	UNIFORTE PRO FR.
Validade do CA	23/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	GONZALO MERUVIA
CNPJ	06.138.767/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12
---------------	---------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	85.858; 85.937 - Suplemento 1; 85.938 - Suplemento 1.

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)