

Certificado de Aprovação — CA Nº 40549

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.116959/2023-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionado em tecido malha Interlock, estilo 1852 FM 100% algodão, com gramatura de 7,0 oz/yd ² (237 g/m ²), ATPV 14 cal/cm ² , fabricado pela empresa Antex Knitting Mill/Matchmaster.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	PROTARC01
Validade do CA	02/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	03.829.243/0001-25
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-15
---------------	----------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	1421-22; 1305-22; 1307-22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e uso deste equipamento deve ser precedida de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:24 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)