EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 41687

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.112076/2023-11

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composição 88% algodão e 12% poliamida, fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7.7 oz/yd² (260 g/m²). ATPV de 11 cal/cm². |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta, silkado ou bordado |
| **Referência** | VESTIMENTA INFERIOR JUPITER |
| **Validade do CA** | 04/02/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | 12 REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 09.330.130/0001-67 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-15 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 86.219; 86.955; 86.956 |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:07 | epicheck.com.br**

Verificar online