Certificado de Aprovação — CA Nº 42316

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.255722/2024-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, sarja 3X1 Rip Stop, 100% algodão, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	HARCOLIBRE FR.
Validade do CA	24/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	PROTSPRAY - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	02.915.532/0001-84
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.906; 88.426; 88.427

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:01 | epicheck.com.br

Verificar online