

## Certificado de Aprovação — CA Nº 43042

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.244290/2024-19

## Equipamento de Proteção Individual

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | CAPUZ OU BALACLAVA                                                                                                                                                                                                                          |
| Descrição      | Capuz de segurança confeccionado de tecido Júpiter FR, composto de 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.                                                                                                                                              |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                |
| Referência     | Balaclava.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Validade do CA | 04/02/2027                                                                                                                                                                                                                                  |

## Fabricante / Importador

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Empresa  | MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA |
| CNPJ     | 18.344.665/0001-88        |
| Natureza | Nacional                  |

## Informações Técnicas

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Norma Técnica | ASTM F 1506-10a |
|---------------|-----------------|

## Laudo Técnico

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Laboratório | IEE/USP                |
| Nº Laudo    | 86.219; 88.370; 88.371 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)