EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43042

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.244290/2024-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz de segurança confeccionado de tecido Júpiter FR, composto de 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3x1, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Balaclava.
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MR SAFETY TECHNOLOGY LTDA
CNPJ	18.344.665/0001-88
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.219; 88.370; 88.371

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:05 | epicheck.com.br

Verificar online