EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 43232

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.214131/2023-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado em duas camadas de tecido Nomex® Essential Arc (Protera®), sarja 2x1, composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, ATPV 41 cal/m², fabricado pela Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comércio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda, com Gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²) em cada camada.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Blusão de Segurança 2 camadas Nomex® Essential Arc (Protera®) 6,5 oz/yd² (220 g/m²).
Validade do CA	16/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-2 2009

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.137; 86.418; 86.419;

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br

Verificar online