Certificado de Aprovação — CA Nº 45749

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205654/2025-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz tipo balaclava de segurança, confeccionado com uma camada de malha antichamas Fireman, composição de 100% algodão, gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (240 g/m²), ATPV de 15 cal/cm², fabricada pela Yancheng Labon Technical Fiber Co. Ltd.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CSW 1000.
Validade do CA	16/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM D 6413:2015

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	89.844 rev1; 89.845; 89.753

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br

Verificar online