

Certificado de Aprovação — CA Nº 45773

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204868/2025-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luvras Isolantes de Mistura de Borracha Natural e Sintética, Comprimento: 14- Categorias: A, H, Z, C- Classe: 0- Resistência: 1.000 V
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LB140080BR, LB140085BR, LB140090BR, LB140095BR, LB140100BR, LB140105BR, LB140110BR, LB140115BR, LB140120BR
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ	32.606.201/0001-23
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-2.

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)