

Certificado de Aprovação — CA Nº 46300

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202161/2026-01

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido Júpiter FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, com tratamento retardante a chamas, fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, gramatura 260g/m², ATPV 10 cal/cm²; com faixa refletiva, fechamento com botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro com elástico, dois bolsos frontais chapado tipo carpinteiro, dois bolsos traseiros chapados e reforço no gancho dianteiro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	CALÇA FIRE RISCO II JP.
Validade do CA	18/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, azul royal, laranja, caqui e marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 031905 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:54 | epicheck.com.br



Verificar online