

Certificado de Aprovação — CA Nº 46544

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200076/2026-09

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçados de segurança tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, forrado em não tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas, costurada pelo sistema strobels, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, com absorção de energia na área do salto (E), com proteção dos pés contra agentes perfurantes (P), e com resistência ao escorregamento em piso de ladrilho de cerâmica com solução detergente e em piso de aço com glicerina (SRC), para uso eletricitista em tensão de até 500 V a seco.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Cabedal
Referência	42201CPTATP
Validade do CA	27/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa	KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	06.293.564/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 19186/26

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 13:35 | epicheck.com.br



Verificar online