Certificado de Aprovação — CA Nº 46711

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201414/2026-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em 1 Camada de tecido Linear, Tecido Nomex® PRFAxAxxxWxx652Txx - NOMEX® ESSENTIAL ARC® (PROTERA®), Composição: 62% modacrílico, 36% aramida e 2% antiestático, Gramatura nominal: 220 g/m², ATPV: 11 cal/cm², Fabricante: (Dupont) Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comercio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda, Sem forro, Com faixa retrorrefletiva, composição: Aramida.Variações dentro da família: Cós: total, ½ elástico, elástico total ou cordão; Fechamentos: botão, velcro ou zíper, cobertos com o tecido; Vista: falsa ou coberta; Com ou sem bolsos; Com ou sem pala traseira; Com ou sem reforço do mesmo tecido; Barra: bainha ou ilhete; Emblemas: bordado ou estampa.Tam: PPP ao XXXXG; 01 ao 10; 36 ao 74.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Calça Nomex Essential Arc / Protera Risco 2
Validade do CA	12/02/2031

Fabricante / Importador

Empresa	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ	03.246.317/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	laranja, vermelho, azul, areia, caqui, cinza, verde, amarelo, branco, preto, amarelo fluorescente

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00062-09-11

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**