

Certificado de Aprovação — CA Nº 46847

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203960/2025-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luvras Isolantes de Mistura de Borracha Natural e Sintética - Comprimento: 16- Categorias: A, H, Z,C- Classe 4- Resistência: 36.000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No punho.
Referência	LB164080BR, LB164085BR, LB164090BR, LB164095BR, LB164100BR, LB164105BR, LB164110BR, LB164115BR, LB164120BR.
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ	32.606.201/0001-23
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-6.

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36.000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)