

Certificado de Aprovação — CA Nº 46848

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203207/2025-11

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luvras Isolantes de Borracha Natural , Comprimento: 14, Categorias: A, H, Z, C; Classe 1 - Resistência: 7.500 V
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Dorso do punho
Referência	LB141080BR, LB141085BR, LB141090BR LB141100BRLB141105BR LB141110BR LB141115BR, LB141120BR.
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ	32.606.201/0001-23
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	N.º 9380325

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 1: 7.500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)