

Certificado de Aprovação — CA Nº 47364

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.119375/2022-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada com uma camada de tecido Vênus FR, composto por 88% algodão e 12%poliamida, sarja 3/1, ATPV 8,2 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A comgramatura nominal de 6,8 oz/yd² (230 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	Calça Vênus FR Risco 2.
Validade do CA	28/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA
CNPJ	03.246.317/0001-09
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F2621-12
---------------	---------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	84.832; 85.689; 85.690

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)