EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 47602

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.144677/2022-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Jaqueta de segurança confeccionada com três camadas. Primeira camada de tecido Mercúrio FR, 100%algodão, fabricado pela Cia de Fiação e Tecido Cedro Cachoeira com gramatura nominal de 12,7 oz/yd² (430 g/m²); segunda camada de manta FR, 100% poliéster, estrutura feltro, com gramatura nominal de 4,42 oz/yd² (150 g/m²) e terceira camada de acolchoado Prowinter, sarja 2 x 1, 54% algodão, 45% modacrílico e 1% antiestético com gramatura nominal de 4,63 oz/yd² (157 g/m²), fabricados pela empresa Marina Têxtil. . EBT de 43 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Jaqueta de Inverno com Proteção para Arco Elétrico.
Validade do CA	12/05/2027

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 61482-2 2009

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	85.865; 86.093; 86.094

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br

Verificar online