EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 47649

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.204031/2023-74

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionado em tecido Cedrotech FR, 100% algodão, ATPV 10 cal/cm², fabricado pelaCia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	Calça FR.
Validade do CA	01/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	CAMISARIA MARTINS UNAI LTDA
CNPJ	25.040.616/0001-17
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.906; 86.081; 86.082.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 24/11/2026 às 19:14 | epicheck.com.br

Verificar online