EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 47692

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.155107/2022-64

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Camisa de segurança confeccionada em tecido Westex DH AS, composto de 48% liocel, 39 % modacrílico, 12% aramida, 1% antiestático, ATPV 8,4 cal/cm², fabricado pela empresa Westex: A Milliken Brand, com gramatura nominal de 6,5 oz/yd² (220 g/m²) |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Camisa DH AS Risco 2. |
| **Validade do CA** | 31/05/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA |
| **CNPJ** | 03.246.317/0001-09 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 86.087; 86.088, 85.378 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:54 | epicheck.com.br**

Verificar online