

Certificado de Aprovação — CA Nº 47746

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.101192/2022-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança, isolante elétrico para trabalhos em instalações elétricas de baixa tensão até 500 V em ambiente seco, tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro, gáspea e contraforte forrados em náotecido, palmilha de montagem em náotecido montada pelo sistema strobrel, solado bidensidade bicomponente injeção direta, com biqueira de composite, para uso eletricista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lingueta.
Referência	73421.
Validade do CA	11/06/2027

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA
CNPJ	65.599.979/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	13114/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:23 | epicheck.com.br



Verificar online