

Certificado de Aprovação — CA Nº 47972

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.108873/2022-01

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança isolante elétrico para trabalho em instalações de baixa voltagem, tipo botina de elástico, confeccionado em couro, modelo derby, com fechamento em elástico nas laterais, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel e biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, para uso eletricista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	BECP.
Validade do CA	29/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SUSA DO BRASIL IND E COM DE COUROS E CONFECCOES LTDA
CNPJ	36.066.637/0001-28
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	13214/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado isolante elétrico (SI) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online