EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 48331

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.115982/2022-97

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em tecido em malha Interlock, estilo 1852FM, 100% Algodão, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Antex Knitting Mills /Matchmaster, com gramatura de 7,0 oz/yd² (237g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	Balaclava em malha Interlock 100% algodão FR - 1852FM.
Validade do CA	17/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	AMALFIS UNIFORMES CONFECCAO DE ROUPAS LTDA
CNPJ	11.744.716/0001-10
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.607; 86.608; 86.358

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 23/11/2026 às 04:21 | epicheck.com.br

Verificar online