

Certificado de Aprovação — CA Nº 48843

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.102010/2023-13

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha, classe 0, tipo I, estilo reto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Superfície externa (ombro).
Referência	DOLY-ST.
Validade do CA	16/03/2028

Fabricante / Importador

Empresa	ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA.
CNPJ	56.911.212/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10623:1989
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	6930622

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1.000V

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo I (não resistente ao ozônio) e "classe 0" (tensão máxima de uso de 1.000V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:36 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)