EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48846

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.102071/2023-81

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MANGA ISOLANTE DE BORRACHA |
| **Descrição** | Manga Isolante de Borracha, Classe 2, Tipo I, Estilo Reto. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Superficie externa (ombro). |
| **Referência** | D2LYB-ST |
| **Validade do CA** | 17/03/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA. |
| **CNPJ** | 56.911.212/0001-85 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR 10623:1989 |
| **Cores** | Amarela e preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA |
| **Nº Laudo** | RAE - 6950622 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 17.000V

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo I (não resistente ao ozônio) e "classe 2" (tensão máxima de uso de 17.000V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:17 | epicheck.com.br**

Verificar online