EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 48863

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.102203/2023-74

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Camisa de segurança confeccionada em tecido Uniforte Pro FR, sarja 3x1, 100% algodão, ATPV de 9,6 cal/cm², fabricado pela Companhia Tecido Santanense, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd² (260 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta, silkado ou bordado. |
| **Referência** | Camisa FR. |
| **Validade do CA** | 06/10/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | V7 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
| **CNPJ** | 36.991.525/0001-83 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 85.858; 86.920; 86.921. |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 15:17 | epicheck.com.br**

Verificar online