

Certificado de Aprovação — CA Nº 49204

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.108224/2023-01

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha, Tipo I, Classe 2.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Parte externa.
Referência	MANGA CLASSE 2 - KMA.MVC2A.
Validade do CA	14/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	17.332.437/0001-25
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10623:1989
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	17350323

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 2: 17.000 V**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo I e "classe 2" (tensão máxima de uso de 17.000) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)