EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 49206

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.108220/2023-15

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga Isolante de Borracha, Tipo I, Classe 0.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Parte externa.
Referência	MANGA CLASSE 0 - KMA.MVC0A.
Validade do CA	14/06/2028

Fabricante / Importador

Empresa	FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	17.332.437/0001-25
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10623:1989
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	17340323

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000V

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo I e "classe 0" (tensão máxima de uso de 1.000) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:19 | epicheck.com.br

Verificar online