

Certificado de Aprovação — CA Nº 49259

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109082/2023-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire R2780, 100% algodão, sarja 3/1, ATPV 11cal/cm², fabricado pela Santista Work Solution S.A., com gramatura de 8,02 oz/yd² (272g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado.
Referência	Calça.
Validade do CA	19/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	ADEMIR POSSENTTI FRASSINI EPIS
CNPJ	26.313.451/0001-72
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.296; 87.297; 86.227rev1

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que consideredemais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)