

Certificado de Aprovação — CA Nº 49270

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109246/2023-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire (R2780-O), composição de 100 % algodão, sarja 3x1, gramatura 272 g/m², ATPV 11 cal/cm², tecido fabricado pela Santista Work Solution S.A.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado
Referência	Camisa
Validade do CA	19/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	3G INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	80.342.686/0001-38
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.409; 87.410; 86.227rev1.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que consideredemais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)