

Certificado de Aprovação — CA Nº 49275

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.109412/2023-49

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire (R2780-O), composição de 100 % algodão, sarja 3x1, gramatura 272 g/m², tecido fabricado pela Santista Work Solution S.A., ATPV 11 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta, silkado ou bordado
Referência	Calça
Validade do CA	19/01/2027

Fabricante / Importador

Empresa	RECAMONDE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	07.951.171/0001-45
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.336; 87.337; 86.227rev1

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que consideredemais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)